

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2500105

PÁGINA 1 DE 2

ENTIDADE

NOME VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.
ENDEREÇO Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 São João da Talha

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Instrumento de Pesagem não Automático (IPnA)
MARCA Giropes
MODELO GI430
NÚMERO 2203528
CONSTITUIÇÃO Indicador e receptor de carga com 8 célula e 8 apoios.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO III
INTERVALO DE INDICAÇÃO 400 kg a 60000 kg
DIVISÃO DA VERIFICAÇÃO 20 kg
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO E15-00-001

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Verificação Periódica
DATA 2025-02-26
MÉTODO Comparação
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de abril; Portaria n.º 320/2019; OIML R76-1:2006; OIML R76-2:2007; EN 45501:2015; DTPT008 Ed.07
RASTREABILIDADE METROLÓGICA Servimetro
RESULTADO Aprovado

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Pesagem não Automáticos, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Etiqueta Informativa n.º 2025-001-205173-4

Santo Antão do Tojal, 26 de Fevereiro de 2025

Verificado por
Sérgio Lourenço

Técnico

Responsável técnico

  Assinado digitalmente por Hélio José Maria

Hélio Maria

Ensaços fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2500105

PÁGINA 2 DE 2

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA

LOCAL DA VERIFICAÇÃO	Rua Várzea da Pacheca, 2560-629 Torres Vedras
TIPO DE INDICAÇÃO	Descontínua
TIPO DE EQUILÍBRIO	Automático
TIPO DE RETORNO A ZERO	Automático
MULTIESCALA	Não
MULTIGAMA	Não
TARA	Inativa

RESULTADOS

ENSAIO DE PESAGEM	Aprovado
ENSAIO DE EXCENTRICIDADE	Aprovado
ENSAIO DE MOBILIDADE	Aprovado
ENSAIO DE SENSIBILIDADE	Não aplicável
ENSAIO DE REPETIBILIDADE	Aprovado
ENSAIO DE ESTABILIDADE DO EQUILÍBRIO	Não aplicável
ENSAIO DE PESAGEM COM TARA	Não aplicável

A conformidade não tem em conta a incerteza da medição.

Ensaços fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

Foi efectuada a selagem de acordo com a Portaria n.º 211/2022 de 23 de agosto.

Os resultados referem-se apenas aos itens ensaiados e estão disponíveis no registo correspondente ao presente certificado de verificação.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao item ensaiado.

